



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : P.O. 3553



N 326468

Resi code:

Antwerpen-Limburg  
Brabant

tel.: 03 221 86 11  
tel.: 02 674 57 11

Oost & West -Vlaanderen  
Wallonië

tel.: 09 244 77 11  
tel.: 081 432 611

11

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam: Barris... Adres: Parklaan 31/B2... Post nr. + Stad: 9300 Aalst... Tel.: ...

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) Art 113

Art 270, Art 271, Art 276, Art 86, Art 87, Art 88, Art 271 bis, Art 278, Wooneenheid, Huishoudelijke werkeenheid, Gemeenschappelijke delen, Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler: EAN, kWh meter nr. 1048552, meterstand dag 11829, nacht ... Gegevens installatie: Ontworpen voor UN: 230V, 3x230V, 3N400V ... Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40A, 100mA ...

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtstreekse aanraking, Onrechtstreekse aanraking, Montage, Toestellen, Materieel, >/doorsnede, Schema's, Aardingsweerstand, Algemeen isolatieniveau, Controle foutlus, Aardingscontinuïteit, Test diff.

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie: Nihil. Inbreuken Bestaande installatie: Nihil. Opmerkingen: Badkamer / Keuken niet volledig afgevoerd.

Besluit(en) : De nieuwe installatie voldoet, De bestaande installatie voldoet

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór ... door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker : Dechoren, Agent nr. : 3553, Datum : 12/06/2013, Bijlage(n) : Situatieschema(s) : 1, Ééndraadsschema(s) : 1

Voor de directeur generaal : Handtekening

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. - De Federale overheidsdienst economie dient bij leder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie. - Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen. - Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren. (\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.