

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV

Stwg. op Aalst 231
1745 OPWIJK
Tel. 052 35 60 95
Fax 052 35 25 32

O. ref.: 22-179/D
U. ref.: _____

VERSLAG NR. 2304-112/07

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Kaizerlaan 2
Haar Pleit

EIGENAAR: Nicklaus BVBA

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: Ameylaert

Adres: Genetiehoofden

BTW of IK: _____

STROOMLEVERANCIER: Subtepecu
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 21/11/03 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek, controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) Subtepecu
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: Gifant 1/14
Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86
Aansluiting: Spanning 220 V Bescherming van de aansluiting 40
Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type 40A/10B20 clp0131
Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 9; RA: 2,5 Ohm; RI tot 2,5 MOhm

BESCHRIJVING:

2	coup	Ruyacu	20A
1	"	"	32A
1	"	"	16A
5	"	"	20A of clp0131

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: <u>geen</u>	PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
	(gezien op)
	de aangestelde van de stroomvoorzijer
	naam: _____ handtekening: _____

Plichten van de eigenaars, beheerders of huurders: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/11/03 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,



ALGEMENE ELECTRICITEITSWERKEN
 MUYLAERT JOHAN
 POEL 41 - 9480 DENDERHOUTE
 TEL. 054 / 33.36.90

[Handwritten signature]

BUBA KIEKENS
 KARELSTRAAT 2
 2450 HAALBERT

APPARTEMENT D4

GEZIEN NOV. 2003

De inspecteur BTV N° 23
 ing. Aelbrecht

[Handwritten signature]



