

Keuringsrapport

Branddetectie-installatie

Rapportnummer: RAP_BD 16 005 004_Rev00

Pagina 1 van 1

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres: Albert van Cottenstraat 1, 1600 Sint Pieters Leeuw
Naam klant: ABB Klein Bijgaarden
Functie gebouw: Appartementen/handelsruimten
Doel onderzoek: Controle van de goede werking van de installatie
Datum onderzoek: 16-11-2016

Het onderzoek is verricht volgens de norm NBN CEN/TS 54-14 (2004): Brandmeld- en brandalarmstelsels

Gegevens centrale

Merk:	Bosch	Aantal lijnen:	3
Type:	FPA5000	Aantal sirenes:	4
Installateur:	Dejonge Luc bvba	Aantal detectoren:	30
Voeding:	230V	Aantal drukknoppen:	5
Beveiliging:	Automaat 16A/2P	Bedrading sirenes:	F2-F3
Hulpvoeding:	2 x 24 Ah	Bedrading detectoren:	SVV 4x0,8
Logboek aanwezig:	Ja	Bedrading drukknoppen:	F2-F3

Metingen en testen

Nazicht logboek:	Nvt	Werking drukknoppen:	Goed
Nazicht voeding:	Goed	Werking sirene:	Goed
Werking detectoren:	Goed		

Inbreuken

1. Nihil

Opmerkingen

- Alle brandmelders werden getest met de geschikte testapparatuur volgens de voorschriften van de vervaardiger.
Rookdetectoren: met rook.
- Drukknoppen: handbediende brandmelders werden getest door het openen of sluiten van de contacten.
- Sirenes: zij werden auditief getest.

Besluit

De installatie voldoet aan de van toepassing zijnde normen.

Voor de directeur, op 16-11-2016

Naam agentonderzoeker: Dries Coose

Handtekening:

