

### Adres- en onderzoeksgegevens

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Adres installatie | Albert Van Cotthemstraat 1, 1600 Sint-Pieters-Leeuw |
| Naam eigenaar     | Woonproject Klein Bijgaarden                        |
| Adres eigenaar    | idem,                                               |
| Type object       | laagspanning algemene delen                         |
| EAN-code          | niet beschikbaar                                    |
| Aard installatie  | nieuw                                               |
| Doel onderzoek    | in dienststelling                                   |



Het onderzoek is verricht op 13-9-2016 volgens artikel art 270 [van het AREI](#) en onze procedure(s) TP02.

### Installatiegegevens

|                                                  |                |                                             |     |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----|
| Spanning (V)                                     | 3N400 (3f + N) | In hoofdschakelaar (A)                      | 40  |
| Type elektrode                                   | lus            | $\Delta I$ differentiële schakelaar(s) (mA) | 300 |
| $\varnothing$ voedingsleiding (mm <sup>2</sup> ) | 10             | Aantal verdeelborden                        | 1   |
| In hoofdbeveiliging (A)                          | 25             | Aantal stroombanen per verdeelbord          | 13  |

### Metingen

|                      |        |                                                    |                |
|----------------------|--------|----------------------------------------------------|----------------|
| Ra / Zs ( $\Omega$ ) | 2,63 / | Werking differentiële schakelaar(s)                | niet te testen |
| Continuïteitsmeting  | goed   | Isolatieweerstand van de installatie (M $\Omega$ ) | >0,5           |

### Inbreuken

#### 1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

**Opmerking:** Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

### Opmerkingen

(Ver)bouwjaar installatie: na 2000  
Voor de omschrijving van de installatie zie schema's.


### Besluit

De installatie is conform het AREI.  
De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.  
De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 13/9/2021, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 13/9/2016

Naam agentonderzoeker: Bart De Potter .....

Handtekening:



### Raadgevingen

- Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
- Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.