



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : SIBELPA
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 6953818
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 04/080

EAN code: per present

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and various electrical parameters (86, 87/86, 87/88, etc.)

Plaats van het onderzoek: Rue Leopold I 345 - 1090 Bxl
Lieu du contrôle:

Eigenaar: M Verbeke
Propriétaire: Adres: 8 Rue Oddecoq 1410 Watare

Installateur: Scaer SPRL
Datum van het onderzoek: 4/02/11
Date du contrôle: Inspecteur: Von Ant

Onderzoek / Contrôle: Woning / maison

Spanning: 230V Meter / bord verbinding: AVS 5 kw
Tension: Liaison compteur-tableau: Max. beveiliging: 40A
Protection max.:

Aardelektrode: Igeuek Isolatie: 1,2 Mohm
Electrode de terre: 0,7 Ohm Isolement: Aantal verdeelborden: 2
Nombre de tableaux:

Table with columns for Differentieelschakelaars (Interrupteurs différentiels), Aantal eindstroombanen (Nombre des circuits terminaux), and Test results (Test ΔIn, I.ΔIn, AREI / RGIE)

Visueel nazicht: algemeen: OK NOK directe aanraking: OK NOK
Contrôle visuel: générale: contact direct: Indirecte aanraking: OK NOK
Contact indirect:

Aansluitingen: OK NOK
Raccordements: Potentiaalvereffeningen: OK NOK
Liaisons equipotentiëles:

Inbreuken/Infractions: (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen/Remarques:
VISUM: Datum/date: 00 PAK S. BAK 61
le 25/03/2011

Besluit / Conclusion section containing text about installation conformity and a table with columns for Niet conform, Conform, and N° vorig rapport.

NOTE: a) obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'énergie dans ses attributions...

Rapp. EIS/EI1.1.04